

Z3. TABELA OZNACZEŃ WĘZŁA REGULACYJNEGO PRZY NAGRZEWNICY

ETAP II

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE URZĄDZEŃ	TYP I WIELKOŚĆ ELEMENTÓW INSTALACJI CIEPŁA WENTYLACYJNEGO	
		AHU PK2 N	
1	2	3	
1	ZAWÓR REGULACJI AUTOMAT. Kvs [m³/h]	2,5	
2	ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY Dn	15	
3	ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY Dn	15	
4	FILTR SKOŚNY DO WODY Dn	15	
5	POMPA CYRKULACYJNA TYP	ALPHA2 15–40 130	
6	ZAWÓR ZWROTNY DN	15	
TM	TERMOMANOMETR	6	
	IŁOŚĆ CIEPŁA IŁOŚĆ PRZEPŁ. CZYNNIKA m³/h SPADEK CIŚNIENIA NA NAGRZEWNICY kPa	3,2 0,14 0,2	
	SPADEK CIŚNIENIA NA ZAWORZE kPa	0,31	

