



LEGENDA OZNACZEŃ:

- CSP POLON-4900 centralna sygnalizacja pożarowej
- DUT-6046 adresowalna optyczna czujka dymu i ciepła uniwersalna
- DPR-4046 adresowalna optyczna czujka dymu i płomienia
- DOT-4046 adresowalna optyczna czujka dymu i ciepła
- DIO-4046 adresowalna jonizacyjna czujka dymu
- DUR-4046 adresowalna optyczna czujka dymu uniwersalna
- TUN-4046 adresowalna uniwersalna czujka ciepła
- ROP-4001M, ROP-4001MH adresowalny ręczny ostrzegacz
- EKS-4001 adresowalny element kontrolno - sterujący
- EWK-4001 adresowalny element kontrolny wielowejściowy
- SAL-4001 adresowalny sygnalizator akustyczny
- WZ-31 wskaźnik zadziałania
- G-40, G-40S, G-3..., G-T2 gniazdo nieadresowalne
- UCS-6000 uniwersalna centrala sterująca
- Klapy odcinające wentylacji (ppoz)
- Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych
- Przycisk sterujący z sygnalizacją P0-63
- Nieadresowalny sygnalizator głosowy SAW-6106
- Wyciszenie sygnalizatorów alarmu
- Puszka dla instalacji ppoz. (E30)

ROZPOWSZECZNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIĄZANYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 304 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA **PRO-MEDICUS** sp. z o.o.

BRANŻA	INST. NISKOPRĄDOWE	SYMBOL	169-CHO-B-C-PB-VIII-1P	NR RYS.
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JASŁE			1
ADRES	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 20			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GAZÓW MEDYCZYNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JASŁE KATEGORIA OBIĘKTU BUDOWLANEGO-3			
ADRES INWESTYCJI	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 20 DZIAŁKA NR 9/1 OBRĘB 3 BŁONIE			
TEMAT	INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE BUDYNEK B + C PROJEKT BUDOWLANY			SKALA 1:100
TRESC	RZUT III PIĘTRA. INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWOPOŻAROWYMI			DATA 06.2016
PROJEKTANT	RP-LPR 83994	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	BPP-LPR 12484
INŻ. JAROSŁAW KUBISIAK				INŻ. LECH BEDNARCZYK