

**ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA  
DLA SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH- BUDYNEK B**

**ZESTAWIENIE 3**

**Zestawienie ilości powietrza dla systemu NAD - oddział neonatologii**

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Nawiew	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h	m3/h
1	B406	Sala nadzoru poznieczuleniowego	35,70	2,70	96,39	10	1000	1000
<b>Razem</b>							<b>1000</b>	<b>1000</b>

**Zestawienie ilości powietrza dla systemu PK1/SA1 - pomieszczenia łóżkowe**

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Nawiew	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h	m3/h
1	B404	Pokój 1-łóżkowy	15,30	3,00	45,90	1,5	70	T
2	B409	Śluza	2,77	2,50	6,93	5	50	T
3	B410	Izolotka	10,77	3,00	32,31	1,5	T	T
4	B412	Pokój 4-łóżkowy	30,61	3,00	91,83	1,5	140	T
5	B414	Pokój 4-łóżkowy	30,77	3,00	92,31	1,5	140	T
6	B423	Pokój 1-łóżkowy	11,01	3,00	33,03	1,5	50	T
7	B426	Pokój 2-łóżkowy	15,36	3,00	46,08	1,5	70	T
8	B419	Pokój diagnostyczno-zabiegowy	21,59	3,00	64,77	3	200	T
9	B427	Korytarz	71,98	2,50	179,95	1,5	180	T
1	B405	WS pacjentów	3,23	2,50	8,08	8	T	70
2	B411	WS pacjentów	3,82	2,50	9,55	5	T	50
3	B413	WS pacjentów	3,61	2,50	9,03	15	T	140
4	B415	WS pacjentów	3,61	2,50	9,03	15	T	140
5	B417	WS personelu	2,88	2,50	7,20	8	T	60
6	B418	WS pacjentów niepełnosprawnych	10,08	2,50	25,20	6	T	150
7	B421	WS personelu	3,12	2,50	7,80	6	T	50
8	B422	Brudownik	5,77	2,50	14,43	5	T	80
9	B424	WS pacjentów	2,96	2,50	7,40	7	T	50
10	B425	WS pacjentów	2,68	2,50	6,70	10	T	70
<b>Razem</b>							<b>900</b>	<b>860</b>

**Zestawienie ilości powietrza dla systemu PM1 - pomieszczenia ogólne**

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h
1	B407	Pokój przygotowania pielęgniarek	12,18	3,00	36,54	1,5	60
2	B416	Dyżurka lekarzy	13,29	3,00	39,87	1,5	T
3	B419	Pokój diagnostyczno-zabiegowy	21,59	3,00	64,77	3	200
<b>Razem</b>							<b>260</b>

**ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA  
DLA SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH- BUDYNEK B**

**ZESTAWIENIE 3**

**Zestawienie ilości powietrza dla systemu PM2 - pomieszczenia ogólne**

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h
1	C404	Pokój anestezjologów	14,21	3,00	42,63	1,5	SA2
2	C403	Pokój ordynatora	11,87	3,00	35,61	1,5	SA2
3	B402	Pokój lekarzy	32,53	3,00	97,59	2	200
4	B403	Sekretariat	17,25	3,00	51,75	1,5	80
5	B429	Magazyn	4,91	3,00	14,73	1,5	20
6	B430	Magazyn	2,73	3,00	8,19	1,5	10
7	B431	Pok. Socjalny personelu	8,17	3,00	24,51	3	70
8	B433	Kuchenska oddziałowa/zmywalnia	6,24	3,00	18,72	5	90
9	B434	Kuchenska oddziałowa/wydawalnia	9,40	3,00	28,20	5	140
						<b>Razem</b>	<b>610</b>

**Zestawienie ilości powietrza dla systemu SA2 - pomieszczenia sanitarne**

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h
1	C402	WC odwiedzających	4,25	2,50	10,63	11	120
2	C403a	WS personelu	2,47	2,50	6,18	11	70
3	C405	WS personelu	2,49	2,50	6,23	11	70
4	B432	Pom. porządkowe	2,43	2,50	6,08	2	10
						<b>Razem</b>	<b>270</b>

**ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA  
DLA SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH- BUDYNEK C**

**ZESTAWIENIE 4**

**Zestawienie ilości powietrza dla systemu PK2/SA3 - pomieszczenia łóżkowe**

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Nawiew	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h	m3/h
1	C407	Pokój 4-łożkowy	31,11	3,00	93,33	1,5	140	T
2	C412	Pokój 4-łożkowy	30,75	3,00	92,25	1,5	140	T
3	C414	Pokój 4-łożkowy	30,42	3,00	91,26	1,5	140	T
4	C416	Śluza	2,77	2,50	6,93	8	50	T
5	C417	Izolotka	10,62	3,00	31,86	1,5	T	T
6	C419	Pokój 1-łożkowy	11,00	3,00	33,00	1,5	50	50
7	C420	Pokój 3-łożkowy	22,02	3,00	66,06	1,5	100	T
8	C422	Pokój 2-łożkowy	16,06	3,00	48,18	1,5	80	T
9	C406	Korytarz	63,10	2,50	157,75	1	170	T
1	C408	WS pacjentów	3,61	2,50	9,03	15	T	140
2	C413	WS pacjentów	3,61	2,50	9,03	15	T	140
3	C415	WS pacjentów	3,61	2,50	9,03	15	T	140
4	C418	WS pacjentów	3,60	2,50	9,00	5	T	50
5	C421	WS pacjentów	2,89	2,50	7,23	14	T	100
6	C423	WS pacjentów	2,61	2,50	6,53	12	T	80
7	C425	WC personelu	1,58	2,50	3,95	12	T	50
8	C426	Brudownik	5,19	2,50	12,98	5	T	70
9	C427	WC. pacj. niepełnosprawnych	10,26	2,50	25,65	6	T	150
<b>Razem</b>							<b>870</b>	<b>970</b>

**Zestawienie ilości powietrza dla systemu PM3 - pomieszczenia ogólne**

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Krotność wymian	Wywiew
-	-	-	m2	m	m3	1/h	m3/h
1	C409	Pokój przygot. pielęgniarek	12,02	3,00	36,06	1,5	60
2	C411	Pokój diagnostyczno-zabiegowy	16,72	3,00	50,16	1,5	80
<b>Razem</b>							<b>140</b>