


OZNACZENIA UZIEMIEN:
 A - POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA
 CO - GRZEJNIK C.O.
 AL - DRZWI ALUM.
 K - KORYTKA ELEKTRYCZNE
 STR - STROP PODWIESZONY
 WK - INSTALACJA WOD.-KAN.
 WM - KANAŁ WENTYLACJI, KLIMATYZACJI



- OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA TRANSFORMATORA :
 SPECJALNE USTAWIENIE**
1. TRAFU USTAWIĆ NA IZOLATORACH
 2. NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ GO Z PRZEWODEM OCHRONNYM
 3. NA TRANSFORMATORZE NALEŻY UMIEŚCIĆ TABLICZKĘ OSTRZEŻAWCZĄ O TREŚCI :
 UWAGA ! DAJĄCE SIĘ DOTYKAĆ CZĘŚCI TRANSFORMATORA MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ POD NAPIĘCIEM. PRZED DOTYKNIĘCIEM STWIERDZIĆ BRAK NAPIĘCIA.
 4. TRANSFORMATOR NALEŻY USTAWIĆ ZA OSŁONĄ KTORĄ MOŻNA OTWORZYĆ TYLKO NARZĘDZIEM LUB SPECJALNYM KLUCZYKIEM. DOSTĘP POWINIEN BYĆ MOŻLIWY TYLKO DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH.

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp. z o.o.

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SYMBOL	160-CHO-8-C-PW-VII-IP	NR RYS.	6
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JASLE				
ADRES	38-200 JASŁO ul. LWOWSKA 22				
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GAZÓW MEDYCZYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JASLE				
ADRES INWESTYCJI	38-200 JASŁO ul. LWOWSKA 22 DZIAŁKA NR 9/1 OBRĘB 3 BŁONIE				
TEMAT	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				SKALA
	PROJEKT WYKONAWCZY				
TRESC	SALA NADZORU POZNIECZUL. B406; GAB. DIAG. - ZAB. B419 TABLICA -3TUPS1				DATA 06.2016
PROJEKTANT	BPP.UPR.124/84	OPRACOWAŁ	L.	SPRAWDZIŁ	BPP.UPR.241/80
	INŻ.L.BEDNARCZYK				INŻ.W.SWIERK

-	KOMPLETNY MODUŁ ZASILAJĄCO-KONTROLNY Z STR. ZABEZPIECZENIAMI, BY-PASS ATICS-2-65A-ISO +PODZESPOŁY	KPL	1	NP.BENDER	
-	KONTROLA OBW. OBOJRCZYCH ORAZ MODUŁEM KOMUNIKACYJNYM RS485				
-	2MK1, 2MK2 KASETA SYGNALIZACYJNO-KONTROLNA, WYKONANIE WYKONANE	MK2430-12	SZT	2	NP.BENDER
-	TR TRANSFORMATOR SEPARACYJNY 230/230V, 6.3kVA	ESO 107	SZT	1	NP.BENDER
-	WI MINIWENTYLATOR 'HELIOS' O WYDAJNOŚCI ~95m³, 230VAC, IP45	HR90K	SZT	1	NP.HELIOS
-	ET1 TERMOSTAT DO MONTAŻU NA SZCZEBLE Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY 'EX083'	EK 186	KPL	1	NP.HAGER
-	G1, G2 OCHRONNIK PRZECIWPORĘCZONY POZ.OCHRONY <1,5kV	DEHNguardT	SZT	4	NP.DEHN
-	G1, G2 ROZŁĄCZNIK INSTALACYJNY 2-BIEG, 100A	SBN290	SZT	2	NP.HAGER
-	KONSTRUKCJA WSPORCZA TABLICZKI, SZYNY N, PE, OSŁONY IZOLACYJNE	WYK.INDIW.	KPL	1	