



budynek B

budynek C

- LEGENDA
- Rurociąg zasilający
 - Rurociąg powrotny
 - Zawór kołnierzowy kulowy odcinający
 - Zawór gwintowany kulowy odcinający
 - Zawór kołnierzowy równoważący
 - Zawór gwintowany równoważący
 - Zawór trójdrogowy (dostawa AKPiA)
 - Zawór bezpieczeństwa
 - Manometr
 - Termometr
 - Filtr
 - Złącze elastyczne
 - Naczynie wzbiorcze

UWAGA:
Podłączenie instalacji do króćców wymienników wg dokumentacji DTR urządzeń.
Powyższe rysunki stanowią jedynie schemat z przewidzianą armaturą.
Instalacja realizowana jest w 2 etapach.
Część instalacji w budynku C do zrealizowania w II etapie.

| | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------------|-----------------|
| ROZPOWSZECZNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.) | | | | |
| BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O. | | | | |
| BRANŻA | INSTALACYJNA | SYMBOL | 169-CHO-B-C-PW-V-1P | NR RYS. |
| INWESTOR | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JASŁE | | | |
| ADRES | 38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 22 | | | |
| NAZWA INWESTYCJI | PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GAZÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JASŁE KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – XI | | | |
| ADRES INWESTYCJI | 38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 22 DZ. NR 8/1 OBRĘB 3 BŁONIE | | | |
| TEMAT | WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY | | | SKALA bs |
| TREŚĆ | ROZWINIĘCIE INSTALACJI CHŁODNICZEJ ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ | | | DATA 06.2016 |
| PROJEKTANT | MAP1008/POOS06 | OPRACOWAŁ | SPRAWDZIŁ MAP1020/POOS11 | |
| MGR INŻ. T. KIELOCH | | MGR INŻ. K. KURJUS | MGR INŻ. K. KRZEWIŃCZAK | |