





RZUT PODDASZA - PAWILON B

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NA STROPIE NAD IIIp

PRZEBICIA W ŚCIANACH PODDASZA


skala 1:50



WENTYLATOROWNIA
570,00m² grąs i antyposł.

MASZYNOWNIA DZWIGÓW

ZAKRES RYSUNKU



Nadproża prefabrykowane

DŁ.	TYP	SZT.
100 cm	Np-5	1
75 cm	Np-6	1

- UWAGI:**
- Stal profilowa S235JR**
(wykaz stali profilowej wg 169-CHO-B-PW-II-IP-00)
- Wymiary podano w cm
 - Wykonanie jakichkolwiek otworów większych niż 20x20cm lub Ø20cm poza zaznaczonymi na rysunku wymaga uzyskania zgody projektanta konstrukcji. Otwory w stropie Akermana lokalizować pomiędzy zębami nośnymi stropu. Nie dopuszcza się naruszania konstrukcji zębów i podciągów żalbetonowych. W przypadku konieczności wykonania szerszych otworów niż rozstaw zębów w świetle należy zwrócić się do projektanta w celu opracowania projektu wzornictwa stropu. Wyburzenia należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod ciągłym nadzorem osoby uprawnionej.
 - Wszystkie projekty branżowe rozpatrywać łącznie.
 - W przypadku rozbieżności należy zwrócić się do projektanta.
 - Przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować wszystkie wymiary.
 - Podczas prac nie należy używać ciężkiego sprzętu udarowego, używając w możliwie szerokim zakresie pili do cięcia betonu.
 - Materiał nowo wiodowy należy dostarczać a rozbiórkowy usuwać w miarę postępu robót nie dopuszczając do nadmiernego obciążenia stropów.
 - Centrale wentylacyjne opierać na ramach stalowych za pośrednictwem przekładek wibroizolacyjnych

ROZPOWIEZCZNIANIE I KOPLOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODĄ WŁAŚCIELCA PRAW		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
WŁ. USŁ. W. PR. AUTORSKA I PR. WYKONAWCZA (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2004r.)		PR. AUTORSKA I PR. WYKONAWCZA (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2004r.)	
BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp. z o.o.			
BRANŻA	KONSTRUKCJA	SYMBOL	169-CHO-B-PW-II-IP
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JASLE		
ADRES	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 22		
NAZWA INWESTYCJA	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNIĄ INSTALACJĄ WYTRWAŁOŚCI MEDYCYNIEJ I GAZOW MEDYCYNICZNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JASLE KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
ADRES INWESTYCJA	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 22 DZ. NR 9/1 OBRĘB 3 BŁONIE		
TEMAT	KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY		
TRESC	RZUT PODDASZA - Ekip 1		
PROJEKTANT	MAR0009POK008	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ
mgr inż. Robert BUŁCEK	ZESPÓŁ	mgr inż. Marek JUSZCZYK	
		SKALA	1:50
		DATA	06.2016
		NR RYS.	2