Projektowane elementy liniowe adresowalne – UCS6000, EWK4001, DUT6046, DIO4046, SAL4001 – należy włączyć w istniejącą linię dozorową LD nr 6



ETAP I



ETAP II

PODDASZE



LEGENDA OZNACZEŃ:

- CSP POLON–4900 centralka sygnalizacji pożarowej
- DUT–6046 adresowalna optyczna czujka dymu i ciepła uniwersalna
- DPR–4046 adresowalna optyczna czujka dymu i płomienia
- DOT–4046 adresowalna optyczna czujka dymu i ciepła
- DIO–4046 adresowalna jonizacyjna czujka dymu
- DUR–4046 adresowalna optyczna czujka dymu uniwersalna
- TUN–4046 adresowalna uniwersalna czujka ciepła
- ROP–4001M, ROP–4001MH adresowalny ręczny ostrzegacz
- EKS–4001 adresowalny element kontrolno – sterujący
- EWK–4001 adresowalny element kontrolny wielowejściowy
- SAL–4001 adresowalny sygnalizator akustyczny
- WZ–31 wskaźnik zadziałania
- G–40, G–40S, G–3..., G–T2 gniazdo nieadresowalne
- UCS–6000 uniwersalna centrala sterująca
- Klapy odcinające wentylacji (ppoż)
- Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych
- Przycisk sterujący z sygnalizacją PO–63
- Nieadresowalny sygnalizator głosowy SAW–6106
- WGA Wyciszenie sygnalizatorów alarmu
- Puszka dla instalacji ppoż. (E30)

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z OO.

BRANŻA	INST. NISKOPRĄDOWE	SYMBOL	169-CHO-B-C-PW-VIII-1P	NR RYS. 7
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE			
ADRES	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 20			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJA MECHANICZNEJ I GAZÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JAŚLE KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-XI			
ADRES INWESTYCJI	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 20 DZIAŁKA NR 9/1 OBRĘB 3 BŁONIE			
TEMAT	INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE BUDYNEK B + C PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA -
TREŚĆ	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ			DATA 06.2016
PROJEKTANT	RP–UPR 839/94	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	BIPP UPR 124/84
INŻ. JAROSŁAW KUBISIAK			INŻ. LECH BEDNARCZYK	