



ETAP I

ETAP II

- LEGENDA OZNACZEN:
- POLON-4900 centralna sygnalizacja pożarowej
 - adresowalna optyczna czujka dymu i ciepła uniwersalna
 - adresowalna optyczna czujka dymu i płomienia
 - adresowalna optyczna czujka dymu i ciepła
 - adresowalna jonizacyjna czujka dymu
 - adresowalna optyczna czujka dymu uniwersalna
 - adresowalna uniwersalna czujka ciepła
 - adresowalny ręczny ostrzegacz
 - adresowalny element kontrolno - sterujący
 - adresowalny element kontroli wielowęzłowy
 - adresowalny sygnalizator akustyczny
 - wskaźnik zadziałania
 - gniazdo nieadresowalne
 - uniwersalna centrala sterująca
 - Kłapy odcinające wentylacji (ppoz)
 - Zosiłacz urządzeń przeciwpożarowych
 - Przycisk sterujący z sygnalizacją P0-63
 - Nieadresowalny sygnalizator głosowy SAW-6106
 - Wyciszenie sygnalizatorów alarmu
 - Puszka dla instalacji ppoz. (E30)

ROZPOWISZCZENIE I KOPLOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNA ZGODĄ WŁAŚCIELCA PRAW AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POŚCIEŻYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)			
BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp. z o.o.			
BRANŻA	INST. NISKOPRĄDOWE	SYMBOL	169-CHO-B-C-PW-VIII-1P NR RYS.
INWESTOR	SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JASLE		
ADRES	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 20		
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GAZÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JASLE		
ADRES INWESTYCJI	38-200 JASŁO, UL. LWOWSKA 20 DZIAŁKA NR 9/1 OBRĘB 3 BLOKIE		
TEMAT	INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE BUDYNEK B + C		SKALA 1:100
TRZEŚĆ	RZUT III PIĘTRA. INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPÓŻAROWYMI		DATA 06.2016
PROJEKTANT	IRP-UPR.83994	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ BPP-UPR.1248/4
INŻ. JAROSŁAW KUBISIAK		INŻ. LECH BEDNARCZYK	