

Biuro Projektów Służby Zdrowia
"PRO-MEDICUS" Sp. z o.o.

NADZÓR AUTORSKI_N1

DATA

2019-07-25

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ
WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI, W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GAZÓW MEDYCZNYCH
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JAŚLE

ADRES OBIEKTU

38-200 JAŚŁO ul. LWOWSKA 22
DZIAŁKA NR 9/1 OBRĘB 3 BŁONIE

INWESTOR:

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE
ul. LWOWSKA 22, 38-200 JAŚŁO

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

NR PROJEKTU:

169-CHO-B-C-PW-V-1P

NADZÓR WYKONANO NA WNIOSEK:

ZAMAWIAJACEGO

BRANŻA:

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

We wskazanych pomieszczeniach należy przewidzieć klimatyzatory typu split.

Budynek B

B402 - Pokój lekarzy - Klimatyzator o mocy chłodniczej 5 kW, Nel=1,7kW (230V)

B407 - Pokój przygotowania pielęgniarskiego - Klimatyzator o mocy chłodniczej 2,5 kW, Nel=0,8kW (230V)

B419 - Pokój diagnostyczno zabiegowy - Klimatyzator o mocy chłodniczej 3,5 kW, Nel=1,2kW (230V)

Budynek C

C411 - Pokój diagnostyczno zabiegowy - Klimatyzator o mocy chłodniczej 2,5 kW, Nel=0,8kW (230V)

C409 - Punkt przygotowania pielęgniarskiego - Klimatyzator o mocy chłodniczej 2,5 kW, Nel=0,8kW (230V)

Projektuje się klimatyzatory z jednostką wewnętrzną ścienną. Lokalizację jednostki wewnętrznej ustalić z użytkownikiem. Jednostki zewnętrzne należy zamontować na przyległych do pomieszczeń balkonach.

Instalację freonową należy wykonać z rur miedzianych przeznaczonych do freonu, w otulinie termicznej. Instalację freonową należy wykonać wg ogólnych zasad ze szczególnym uwzględnieniem wymagań poszczególnych dostawców urządzeń. Rurociągi prowadzone na zewnątrz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych. Skropliny należy wpiąć do instalacji kanalizacji, przed wpięciem zasysować.

Zasilanie elektryczne urządzeń wg odrębnego opracowania.

mgr inż. Tomasz Kieloch

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. MAP/0098/POOS/06