

NAZWA INWESTYCJI
PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ
WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI,
W TYM WENTYLACJI MECHANICZNEJ I GAZÓW MEDYCZNYCH
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W JAŚLE

ADRES OBIEKTU

38-200 JASŁO ul. LWOWSKA 22
DZIAŁKA NR 9/1 OBRĘB 3 BŁONIE

INWESTOR:

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W JAŚLE
ul. LWOWSKA 22, 38-200 JASŁO

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

Użyte w dokumentacji nazwy własne urządzeń lub producentów dotyczą instalacji i systemów aktualnie eksploatowanych w obiekcie lub ilustrują przykładowe, złożone rozwiązania systemowe, trudne w zakresie jednoznacznego wyspecyfikowania parametrów technicznych i funkcji z uwagi na ich wzajemne powiązania oraz spełniające założenia projektowe i służące do określenia przybliżonych kosztów inwestycji.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, w tym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru oraz przedmiarach robót.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów „nie gorszych” niż określone w dokumentacji projektowej.

Ze względu na obliczeniowy sposób doboru urządzeń elektrycznych dobrano konkretne urządzenia ze wskazaniem ich dokładnego modelu. Z tego powodu użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiałów i urządzeń należy traktować, jako rozwiązania techniczne umożliwiające realizację pozostałych elementów obiektu. Mogą one być zastąpione innymi rozwiązaniami technicznymi, materiałami i urządzeniami o równoważnych lub lepszych parametrach, pod warunkiem dokonania i przedstawienia Zamawiającemu na etapie składania ofert, ponownych obliczeń technicznych potwierdzających możliwość takiej zmiany oraz dostosowania pozostałych elementów obiektów związanych z zastosowaniem zamienników bez utraty przewidywanego standardu obiektu i jakości

NAZWA/TYP MATERIAŁU/ URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	MINIMALNE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI MATERIAŁÓW/ URZĄDZEŃ
--	--

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI MATERIAŁÓW/ URZĄDZEŃ

NAZWA/TYP MATERIAŁU/ REFERENCYJNEGO WSKAZANY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	MINIMALNE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI MATERIAŁÓW/ URZĄDZEŃ
ROBOTY IZOLACYJNE WG TECHNOLOGII DEITERMANN	
MATERIAŁY IZOLACYJNE DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH	Należy użyć materiałów: systemowy elastyczny klej o parametrach: • elastyczny materiał z dodatkami tworzywa sztucznego, przeznaczony do wykonywania zapraw wykorzystywanych przy układaniu wykładzin ceramicznych • wiążący hydraulicznie i bezskurczowo • wodoodporny, wytrzymały na warunki atmosferyczne, ciepło i niską temperaturę • możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na powierzchniach poziomych i pionowych • nadający się do stosowania na wielu podłożach i pod wieloma okładzinami • bardzo łatwa obróbka o długim czasie możliwej korekty ułożenia glazury • niespływający oraz wykazujący dobrą przyczepność do podłoża • możliwość nakładania w postaci cienkiej i średnio grubej warstwy • również do przyklejania płytki na płytce w obszarach wewnętrznych • możliwość chodzenia i spoinowania już po 24 godzinach w temperaturze +20°C • stosowany również w mokrych pomieszczeniach i przy długotrwałych obciążeniach wodą systemowa płynna elastyczna folia uszczelniająca o parametrach: • gr. 1 mm / zużycie 1,6 kg/ m2 • wodoszczelna • uboga w rozpuszczalnik • dająca się rozprowadzać wałkiem • po wyschnięciu dająca elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych • łatwa i bezproblemowa obróbka • nakładanie bezpośrednio z pojemnika • bardzo elastyczny (rozciągliwość ok. 310%). systemowy gruntownik o cechach: • gotowa, bezbarwna, niemydląca się, odporna na działanie zasad i silnie wiążąca zawieszina na bazie tworzywa sztucznego • gr.1 mm / zużycie 1,6 kg/ m2 styki ściana-podłoga uszczelnić taśmą uszczelniającą systemową o cechach: • taśma elastomerowa do uszczelniania spoin oraz naroży • złożona z dwóch części strefy elastycznej z elastomeru raz strefy klejowej ze zgrzewaną z boku włókniną poliestrową • baza - elastomer • wydłużenie względne przy zerwaniu -190% • wytrzymałość na parcie wody 1,5bar • wytrzymałość na rozciąganie 7N/m2* • trwałość Shore'a 58

NAZWA/TYP MATERIAŁU/ URZĄDZENIA REFERENCYJNEGO WSKAZANY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	MINIMALNE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI MATERIAŁÓW/ URZĄDZEŃ
--	--

	• odporność na promienie UV, warunki atmosferyczne, roztwory soli, kwasy, ługi, alkalia rozpuszczalniki • odporność temperaturowa -30o-+90o
--	--

